

Z E R T I F I K A T

Erstqualifizierung des Reinraumes

bei

**ET Elastomer Technik GmbH,
Standort Ellhofen**


durch Labor LS, Bad Bocklet

Die Qualifizierung erfolgte nach den Anforderungen des EU-GMP-Leitfadens (Annex 1, Reinraumklasse D) und der DIN EN ISO 14644-1:2016-06 (ISO Klasse 8).

Abschluss der Qualifizierung:
06/2021



i.V. Melanie Braun
Leitung
Mikrobiologische Dienstleistungen



i. V. Dr. Juliane Hornung
Fachleitung
Mikrobiologie/Zentraler Service

Bad Bocklet, Juni 2021